

**Datum:** 24.03.2014

**Uhrzeit:** Gegen 11:00 Uhr

**Einsatzart:** Gasaustritt

**Einsatzort:** Unter den Gärten in Winzenheim

**Notruf:** Durch Straßenbaufirma

**Lage:**

Bei Straßenarbeiten wurde durch einen Bagger eine unter 800 Millibar Druck stehende Gasleitung der Stadtwerke beschädigt. Gas strömte aus. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten bereits umsichtig einige Wohngebäude im Umfeld evakuiert.

**Maßnahmen:**

Die alarmierten Kräfte der Löschbezirke Süd und Nord stellten den Brandschutz sicher. Mit einem Sandsack wurde der Gasaustritt reduziert. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Weitere Wohnhäuser wurden aufgrund stark wahrnehmbaren Gasgeruch durch die Wehrleute evakuiert. Die Kräfte der Gefahrstoffeinheiten aus Bad Kreuznach und Rüdesheim nahmen Messungen vor. Mitarbeiter der Stadtwerke setzten eine Dichtblase und konnten damit das Leck schließen. Der Einsatz war nach etwa 2 Stunden für die Feuerwehr beendet. Im Nachgang werden die Stadtwerke zur Kontrolle weitere Messungen vornehmen. Es kann immer noch zu Geruchsbelästigungen kommen.

Einheit, Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Wehrleiter	Kommandowagen	1
Führungsdienst	Einsatzleitwagen	2
Löschbezirk Nord	Mannschaftstransportwagen	2
Löschbezirk Nord	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)	4
Löschbezirk Nord	Mittleres Löschfahrzeug (1.000 ltr.)	2
Löschbezirk Nord	Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.)	4
Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen	1
Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	6
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)	3
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	4
Gefahrstoffeinheit Rüdesheim	Gerätewagen Messtechnik	6
<b>Gesamtanzahl Feuerwehrkräfte</b>		<b>35</b>

Polizei

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Stadtwerke

**Einsatzleiter:** Michael Weitzel (Wehrleiter)