

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	25.12.2009 gegen 0:45 Uhr	
<b>Einsatzart/-ort</b>	Funkenbildung Schuhgasse 3	
<b>Notruf</b>	Durch Nachbar	
<b>Lage</b>	Ein Nachbar stellte an dem Mehrfamilienhaus Funkenbildung an der Stromeinspeisung des Dachständers fest und alarmierte die Feuerwehr.	
<b>Maßnahmen</b>	Die Wehrleute des Löschbezirk Nord kontrollierten mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke über die Drehleiter den Dachständer auf dem Dach, konnten allerdings nichts feststellen. Auch im Gebäude kontrollierte ein Trupp bis unter das Dach die Räumlichkeiten und konnte keinen Brand feststellen. Daher rückten die Einsatzkräfte nach etwa 45 Minuten wieder ab.	
<b>Sonstiges</b>		
	<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>
		<b>Besatzung</b>
	Wehrleiter	Einsatzleitwagen
	Führungsstaffel	Technische Einsatzleitung
	2. Löschzug	Mannschaftstransportwagen
	2. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)
	2. Löschzug	Drehleiter
	Löschzug Winzenheim	Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.)
	<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>	<b>23</b>
	Polizei	
	Rettungsdienst	
	Stadtwerke	
<b>Einsatzleiter</b>	Gerd-Rudolf Hans (Wehrleiter)	