

Pressemitteilung

Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Führungsstaffel

Datum: 12.11.2010

Uhrzeit: Kurz nach 10:00 Uhr

Einsatzart: Auslaufender Dieseldieselfahrstoff

Einsatzort: Planiger Str. bei der Fa. Simpelkamp

Notruf: Durch Mitarbeiter der Firma Simpelkamp

Lage:

Als ein LKW das Betriebsgelände verlassen wollte, setzte das Fahrzeug aus unbekanntem Grund auf und riss sich ein etwa ein Eurostück großes Loch in den Kraftstofftank, aus dem der Dieseldieselfahrstoff floss und sich über das Betriebsgelände auf die Planiger Str.ergoss.

Massnahmen:

Der angerückte Löschbezirk Süd stellte sofort eine Auffangwanne unter den Leck geschlagenen Tank, um den weiteren Kraftstoff aufzufangen und alarmierte den Gerätewagen Gefahrgut des Löschbezirks Nord nach. Das Loch im Tank wurde mit einem Holzkeil umgehend abgedichtet. Um einen nahe gelegenen Kanaleinlauf wurde mit Erde ein Wall aufgeschüttet, um das weitere Eindringen des Diesels zu verhindern. Die Kläranlage wurde informiert. Mit einer speziellen Gefahrstoffpumpe wurde der Kraftstoff aus dem LKW-Tank in von der Feuerwehr vorgehaltene 200 l Fässer umgepumpt und sichergestellt. Mit Ölbindemittel wurde die Dieselspur abgestreut. Der hinzu alarmierte Bauhof half bei den weiteren Abstreuarbeiten und übernahm die Einsatzstelle. Mit einer Kehrmaschine wurde das Streugut wieder aufgenommen. Der Einsatz war nach etwa 2 Stunden für die Feuerwehr beendet.

Einheit, Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Löschbezirk Süd	Einsatzleitwagen	1
Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	8
Löschbezirk Süd	Mehrzweckfahrzeug mit Ladebordwand	3
Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen-Pritsche	1
Löschbezirk Nord	Gerätewagen Gefahrgut	3
Gesamtanzahl Feuerwehrkräfte		16
Polizei		
Bauhof		

Einsatzleiter: Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)