

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	02.01.2010 gegen 8:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Brandmeldung in der psychosomatischen Fachklinik St. Franziska-Stift in der Franziska-Puricelli-Str. 3	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Ein angebranntes Brötchen in einer Mikrowelle verursachte eine Rauchentwicklung, die einen Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage auslöste.	
Maßnahmen	Der angerückte 1. Löschzug musste nicht mehr eingreifen, da die Mikrowelle bereits vom Haustechniker ausgeschaltet und die Fenster zur Belüftung geöffnet wurden. Nach dem die Brandmeldeanlage wieder scharf geschaltet wurde, konnten die Wehrleute zum Gerätehaus zurückkehren.	
Sonstiges	Das war der erste Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach im neuen Jahr. Das Jahr 2009 wurde mit einer Gesamteinsatzzahl von 354 Einsätzen beendet.	
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	8
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer 1. Löschzug)	