

Datum: 17.02.2010

Uhrzeit: Gegen 12:15 Uhr

Einsatzart: Kellerbrand

Einsatzort: Berufsbildende Schule Rheingrafenstr. 20

Notruf: Durch Sekretariat der Schule

Lage:

Rauch drang aus dem Keller der Schule. Mit einem Pulverlöscher wurden Löschmaßnahmen durch Personal der Schule durchgeführt. Alle Schüler und Lehrer hatten das Gebäude vor Ankunft der Feuerwehr bereits verlassen und sich auf dem Schulhof versammelt. Es waren keine Personen in Gefahr.

Massnahmen:

1 Trupp des 1. Löschzuges ging unter schwerem Atemschutz mit einem Wasserlöscher vor, um die Brandstelle nachzulöschen. Dämmmaterial eines Versorgungsschachtes brannte. Der Schacht wurde von den Einsatzkräften geöffnet und auf weitere Glutnester untersucht. Durch öffnen der Fenster wurde der Rauch aus dem Gebäude geleitet. Die Schüler konnten kurze Zeit später wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Der Einsatz war für die Freiwillige Feuerwehr nach etwa 15 Minuten beendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursachenforschung auf.

Sonstiges:

Am vergangenen Freitag hatte die Feuerwehr im Rahmen einer Präventionsveranstaltung an der Schule auch den Umgang mit tragbaren Feuerlöschern geübt. Dass so schnell nach der Unterweisung ein Realfall eintreten könnte, hatte am Freitag wohl keiner der Teilnehmer gedacht.

Einheit, Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Wehrleiter	Einsatzleitwagen	1
1. Löschzug	Vorausrüstwagen	1
1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	9
1. Löschzug	Drehleiter	3
Kreisfeuerwehrinspekteur	Einsatzleitwagen	1
Gesamtanzahl Feuerwehrkräfte		15
Rettungsdienst		
Polizei		

Einsatzleiter: Gerd-Rudolf Hans (Wehrleiter)