

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	18.02.2010 gegen 22:00 Uhr		
Einsatzart/-ort	Wasserschaden Ringstr. 96		
Notruf	Durch Bewohnerin der Schadenswohnung		
Lage	In der Küche im 2. OG eines Mehrfamilienhauses sprang ein Blindstopfen von einer Wasserleitung hinter der Spülmaschine ab. Das Wasser ergoss sich in die Küche und lief durch die Decke der darunter liegenden Rechtsanwaltskanzlei in das dortige Archiv.		
Maßnahmen	Der angerückte 1. Löschzug stellte sofort die Wasserzufuhr am Hauptwasserhahn im Keller ab. Mit einem Wassersauger wurde das Wasser in der Küche im 2. OG und im Archivraum im 1. OG aufgenommen. Einige Akten mussten in andere Räume umgeräumt werden, um sie vor der Nässe zu schützen. Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Wehrleute beendet. Die Wohnung blieb trotz des Wasserschadens bewohnbar.		
Sonstiges			
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	
		Besatzung	
	1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	6
	1. Löschzug	Rüstwagen	2
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen	1
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		9
	Polizei		
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer 1. Löschzug)		