

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	30.03.2010 gegen 11:15 Uhr	
Einsatzart/-ort	Zimmerbrand Diakonie Krankenhaus Ringstr. 58-60	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Ein Mülleimer in der Besuchertoilette im 5. OG brannte.	
Maßnahmen	Mitarbeiter des Krankenhauses löschten das Feuer mit einem Eimer Wasser. Der angerückte 1. Löschzug kontrollierte die Einsatzstelle, musste aber nicht mehr eingreifen. Der Rauch in der Toilette konnte durch die Belüftungsanlage des Hauses aus dem Raum befördert werden. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der Einsatz konnte bereits nach etwa 10 Minuten beendet werden.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	8
	Rettungsdienst	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer 1. Löschzug)	