

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	05.05.2010 gegen 17:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Gasaustritt im Korellengarten gegenüber der Einmündung Möbusstr.	
Notruf	Durch eine Angestellte einer nahegelegenen Bäckerei	
Lage	Aus einer durch einen Bagger freigelegten Gasleitung in einer Baugrube strömte hörbar Gas aus. Der Gasgeruch war im Umfeld deutlich wahrnehmbar.	
Maßnahmen	Der angerückte 1. Löschzug räumte die Bäckerei und die sich in der Nähe der Baugrube befindlichen Personen und sicherte den Gefahrenbereich zusammen mit den sich bereits vor Ort befindlichen Polizeibeamten weiträumig ab. Mit zwei C-Rohren wurde der Brandschutz sichergestellt. Gemeinsam mit den nachalarmierten Mitarbeitern der Stadtwerke wurde mittels Bauholz, Abdichtmaterial und Spanngurten die Leckage an der Gasleitung abgedichtet. Während der etwa 90 minütigen Einsatzdauer wurde der Verkehr im Korellengarten von der Holbeinstr. über die Möbusstr. bis zum Tilgesbrunnen für den Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Die Anwohner konnten in ihren Häusern verbleiben.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	1. Löschzug	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	1. Löschzug	Rüstwagen
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen
	1. Löschzug	Mannschaftstransportwagen-Pritsche
	Führungsstaffel	Technische Einsatzleitung
	Kreisfeuerwehrinspekteur	Einsatzleitwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	23
	Polizei	
	Rettungsdienst	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer 1. Löschzug)	