

Presseinformation

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| Datum/Uhrzeit | 15.05.2011 gegen 12:00 Uhr | | |
| Einsatzart/-ort | Gebäudebrand Gerbergasse 2 | | |
| Notruf | Durch Passant | | |
| Lage | Starke Rauchentwicklung aus der Eingangstür des leer stehenden Hauses. | | |
| Maßnahmen | <p>Der angerückte Löschbezirk Nord setzte 1 Trupp unter schwerem Atemschutz mit 1 C-Rohr ein, der die Flammen nach öffnen der Tür bekämpfte. Ihm folgten 4 weitere Atemschutztrupps, die das komplette Brandgut aus dem völlig zugestellten Abstellraum im Erdgeschoss räumten und ablöschten. Der Löschbezirk Süd unterstützte dabei die Kameraden mit Atemschutzgeräteträgern. Ein Übergreifen der Flammen auf das 1. Obergeschoss konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Das komplette Haus wurde belüftet. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht. Der Brandraum wurde mit Schaum geflutet, um ein erneutes Aufflammen in dem Haus, in dem es bereits jetzt schon zum vierten Mal brannte, zu verhindern. Der Rauch breitete sich auch im Nachbarhaus in der Mannheimer Str. im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss aus. Dieses wurde ebenfalls mit einem Belüftungsgerät entraucht. Insgesamt wurden 6.000 l Wasser und 80 l Schaummittel zur Brandbekämpfung eingesetzt. Bei dem Einsatz verletzten sich drei Feuerwehrleute leicht, konnten ihren Einsatz aber weiterführen. Während der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zwischen Mannheimer Str. und Lauergasse komplett gesperrt. Der Einsatz war nach 2 Stunden beendet.</p> | | |
| Sonstiges | Das Löschgruppenfahrzeug war gerade nach dem abgearbeiteten Küchenbrand Krummer Kranz auf dem Rückmarsch zum Gerätehaus und stand an der Kreuzkirche, als der Folgealarm ausgelöst wurde. Daher waren die ersten Einsatzkräfte sehr schnell nach dem Notruf an der Einsatzstelle und konnte umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen. | | |
| | Einheit/Funktionsträger | Fahrzeug | |
| | | Besatzung | |
| | Wehrleiter | Einsatzleitwagen | 1 |
| | Löschbezirk Süd | Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.) | 7 |
| | Löschbezirk Süd | Drehleiter | 3 |
| | Löschbezirk Süd | Vorausrüstwagen | 2 |
| | Führungsstaffel | Technische Einsatzleitung | 1 |
| | Löschbezirk Nord | Mannschaftstransportwagen | 1 |
| | Löschbezirk Nord | Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.) | 6 |
| | Löschbezirk Nord | Mittleres Löschfahrzeug (1.000 ltr.) | 6 |
| | Löschbezirk Nord | Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.) | 6 |
| | Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr | | 33 |
| | Polizei | | |
| | Rettungsdienst | | |
| Einsatzleiter | Jörg Dindorf (Zugführer Löschbezirk Nord) | | |
| Kontakt | Alexander Jodeleit (Pressewart) | | |