

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	30.04.2012 gegen 4:00 Uhr		
<b>Einsatzart/-ort</b>	Rauchentwicklung Waldalgesheimer Str. 26		
<b>Notruf</b>	Durch Bewohner		
<b>Lage</b>	Im Bereich des 5. und 6. Stockwerkes des Mehrfamilienhauses war Brandgeruch festzustellen. Ein Bewohner bestätigte den Einsatzkräften, dass vorher sogar Rauch im Treppenraum sichtbar war.		
<b>Maßnahmen</b>	Die Wehrleute kontrollierten zunächst mit mehreren Trupps, die sich vorsorglich mit Pressluftatmern ausgerüstet hatten, alle Wohnungen in der 5. Etage und anschließend in der 4. und 6. Etage. Alle Kellerräume und Lüftungsschächte wurden ebenfalls untersucht. Eine Schlauchleitung wurde durch das Treppenhaus bis in die betroffenen Bereiche verlegt, um sofort mit einer Brandbekämpfung beginnen zu können. Mit einem Belüftungsgerät wurde der Treppenraum des Hauses belüftet. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnung verbleiben und waren nicht in Gefahr. Bei der Kontrolle des Aufzugschachtes wurde ein stärkerer Rauchgeruch wahrgenommen. Die Fahrstuhlkabine wurde kontrolliert und dabei die Brandstelle lokalisiert. Das Feuer war mittlerweile selbständig wieder erloschen. Der Aufzug wurde mit einer Wärmebildkamera untersucht und außer Betrieb genommen. Der Einsatz war nach gründlicher Belüftung des Gebäudes für die Wehrleute nach über einer Stunde beendet.		
<b>Sonstiges</b>			
	<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>	
	<b>Besatzung</b>		
	Wehrleiter	Einsatzleitwagen	1
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	7
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen	1
	Führungsstaffel	Technische Einsatzleitung	4
	Löschbezirk Nord	Mannschaftstransportwagen	2
	Löschbezirk Nord	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)	8
	Löschbezirk Nord	Mittleres Löschfahrzeug (1.000 ltr.)	5
	Löschbezirk Nord	Drehleiter	3
	<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>		<b>31</b>
	Polizei		
	Rettungsdienst		
<b>Einsatzleiter</b>	Gerd-Rudolf Hans (Wehrleiter)		
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)		