

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	15.04.2015 gegen 18:45 Uhr	
<b>Einsatzart/-ort</b>	Zimmerbrand im Altenheim Pro-Seniore im Burgweg 10	
<b>Notruf</b>	Durch automatische Brandmeldeanlage und anschließender telefonischer Bestätigung eines Brandes durch das Pflegepersonal.	
<b>Lage</b>	In einem Zimmer im 3. Obergeschoss gerieten aus ungeklärten Gründen ein Sauerstoffgerät und eine Decke neben einem Bett in Brand. Die Bewohnerin lag in Ihrem Bett. Durch die ausgelöste Brandmeldeanlage wurde das Pflegepersonal auf den Brand aufmerksam, rettete die Frau aus ihrem Zimmer und leitete die Erstversorgung ein. Ein Mitarbeiter löschte das Feuer mit einem Pulverlöscher. Das Zimmer war stark verraucht. Die Balkontür war bereits zur Belüftung geöffnet worden. Die Zimmertür wurde nach dem erfolgten Löschangriff wieder geschlossen gehalten.	
<b>Maßnahmen</b>	Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Süd und Nord setzten einen Trupp unter schwerem Atemschutz ein, der eine Brandnachschaue in dem Zimmer vornahm. Das Feuer war bereits gelöscht, so dass die Feuerwehrleute keine Löschmaßnahmen mehr ergreifen mussten. Das Brandgut wurde auf den Balkon verbracht. Mit einem Elektrolüfter wurde das Zimmer entraucht. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch das umsichtige Handeln des Pflegepersonals konnte ein Ausbreiten der Flammen und des Rauches verhindert werden. Die Polizei nahm noch vor Ort die Brandursachenermittlung auf. Nach ausreichender Belüftung des Zimmers konnte die automatische Brandmeldeanlage dem Betreiber wieder einsatzbereit übergeben werden. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.	
<b>Sonstiges</b>		
<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>	<b>Besatzung</b>
Stellv. Wehrleiter	Kommandowagen	1
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	6
Löschbezirk Süd	Drehleiter	3
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)	3
Löschbezirk Nord	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)	7
Löschbezirk Nord	Mittleres Löschfahrzeug (1.000 ltr.)	5
Löschbezirk Nord	Drehleiter	3
<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>		<b>28</b>
Polizei		
Rettungsdienst		
Notarzt		
<b>Einsatzleiter</b>	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)	