

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	29.07.2015 gegen 17:00 Uhr	
Einsatzart/-ort	Rauchentwicklung Firma Meffert (Pronova) in der Rudolf-Diesel-Str. 12	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Nach dem Mitarbeiter in der Lagerhalle eine Warenpalette mit einer Folie einschweißten, geriet diese plötzlich in Flammen. Der aufsteigende Rauch löste einen Rauchmelder an der Decke aus. Die Mitarbeiter löschten das Feuer mit einem Pulverlöscher ab und fuhren die rauchende Palette mit einem Gabelstapler ins Freie.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd löschte die Palette mit einem C-Rohr und etwa 400 l Wasser gründlich ab. Damit der Rauch aus der Halle abziehen konnte, wurden die Rauch- und Wärmeabzüge im Dach der Lagerhalle geöffnet. Ein Belüftungsgerät unterstützte die Entrauchungsmaßnahmen. Verletzt wurde Niemand. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Rüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	10
	Polizei	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	