

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	18.10.2015 gegen 19:45 Uhr	
Einsatzart/-ort	Wasserschaden Augusta Klinik Kurhausstr. 18	
Notruf	Durch Wassereintritt in einen Rauchmelder, wurde ein Feueralarm durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin wurden die beiden Löschbezirke Süd und Nord alarmiert.	
Lage	Durch eine defekte Wasserleitung in einem Versorgungsschacht ergoss sich das Wasser durch die Decke einer Mietwohnung im 1. Obergeschosse bis in den Keller.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd schiebte sofort die Wasserzufuhr der defekten Wasserleitung ab. Mit einem Wassersauger wurde das Wasser in der Wohnung im 1. Obergeschosse und den gewerblichen Räumen im Erdgeschosse aufgenommen. Ein Haustechniker unterstützte die Kräfte dabei mit einem eigenen Wassersauger im Keller. Der Löschbezirk Nord musste nicht mehr eingesetzt werden und konnte umgehend wieder das Gerätehaus anfahren. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 1 Stunde dem Geschäftsführer übergeben, der sich um alles Weitere kümmerte.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Rüstwagen
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Löschbezirk Nord	Mannschaftstransportwagen
	Löschbezirk Nord	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)
	Löschbezirk Nord	Drehleiter
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	28
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	