

Presseinformation

| | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| Datum/Uhrzeit | 07.01.2016 gegen 2:00 Uhr | |
| Einsatzart/-ort | St. Franziska-Stift, Franziska-Puricelli-Str. 3 | |
| Notruf | Durch automatische Brandmeldeanlage | |
| Lage | In dem Flur des von der Brandmeldeanlage detektierten Bereiches im Erdgeschoss war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Die Patienten des Hauses wurden bereits durch Mitarbeiter zum Sammelplatz hin evakuiert. | |
| Maßnahmen | Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in den stark verrauchten Raum, in dem sich ein Brennofen für Tonmaterialien befand, vor und entdeckte eine Holzplatte, die auf dem heißen Ofen kokelte und die Rauchentwicklung verursachte. Diese wurde ins Freie verbracht. Löschmaßnahmen waren keine nötig. Der Raum und der betroffene Flur, in dem sich keine Patientenzimmer befanden, wurden mit einem Elektrolüfter über geöffnete Fenster entraucht. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Durch die geschlossenen Rauchschutztüren, konnte sich der Rauch nicht weiter in dem Gebäude ausbreiten. Die Einsatzstelle wurde nach einer Stunde an den Haustechniker übergeben. | |
| Sonstiges | | |
| | Einheit/Funktionsträger | Fahrzeug |
| | Löschbezirk Süd | Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.) |
| | Löschbezirk Süd | Vorausrüstwagen |
| | Löschbezirk Süd | Mannschaftstransportwagen |
| | Löschbezirk Nord | Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.) |
| | Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr | 16 |
| | Polizei | |
| Einsatzleiter | Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd) | |
| Kontakt | Alexander Jodeleit (Pressewart) | |