

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	22.10.2016 gegen 18:45 Uhr	
<b>Einsatzart/-ort</b>	Wasserschaden im Haus Kantate der Diakonie im Bühler Weg	
<b>Notruf</b>	Durch Passanten, die eine Rauchentwicklung aus dem Dach des Objektes bemerkten.	
<b>Lage</b>	Vor Ort wurde die Meldung des Anrufers zunächst bestätigt. Zu dem ergoss sich Wasser über den Balkon des 1. Obergeschosses ins Freie. Personen befanden sich keine in dem Gebäude.	
<b>Maßnahmen</b>	Eine Erkundung im Dachstuhl des Gebäudes ergab, dass ein Heizungsrohr defekt war und heißes Wasser ausströmte. Bei dem gemeldeten Rauch handelte es sich lediglich um Wasserdampf, der den Dachstuhl vernebelte und unter den Dachziegeln austrat. Das Wasser ergoss sich durch die Decke in die darunter befindlichen Räume. Nach kurzer Zeit war die Heizung entleert, sodass kein weiteres Wasser mehr austrat. Die Einsatzstelle wurde dem zur Einsatzstelle gerufenen Haustechniker übergeben, der sich um alles Weitere kümmerte. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten für die Wehrleute beendet.	
<b>Sonstiges</b>		
	<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>
	Wehrleiterin	Kommandowagen
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>	<b>15</b>
	Polizei	
	Rettungsdienst	
<b>Einsatzleiter</b>	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)	