

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	29.01.2017 gegen 18:45 Uhr	
Einsatzart/-ort	Kaminbrand in der Bosenheimer Str.	
Notruf	Durch Anwohner	
Lage	Starke Rauchentwicklung aus Kamin eines Reihenhauses. Die Bewohner waren nicht zu Hause.	
Maßnahmen	Die Bewohner wurden telefonisch informiert und kamen zur Einsatzstelle. Über die Drehleiter wurde eine erste Sichtung rund um den Kamin vorgenommen. Als die Eigentümer die Haustür geöffnet hatten, wurden Kamin und Feuerstelle überprüft. Neu aufgelegte Heizpallets waren für die starke Verrauchung verantwortlich. Die brennenden Pallets wurden aus dem Ofen geräumt und im Freien abgelöscht. Der zuständige Schornsteinfeger wurde verständigt. Zu einem Schaden kam es nicht. Für die Wehrleute war der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet.	
Sonstiges		
Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Löschbezirk Süd	Kommandowagen	1
Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	8
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	5
Löschbezirk Süd	Drehleiter	3
Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		17
Polizei		
Rettungsdienst		
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	