

Presseinformation

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Datum/Uhrzeit | 05.04.2017 gegen 20:45 Uhr | |
| Einsatzart/-ort | Wasserschaden Kaiser-Wilhelm-Str. höhe Minigolfplatz | |
| Notruf | Durch Passanten | |
| Lage | Auf einer Länge von etwa 5 Metern drückte sich Wasser aus einer defekten Wasserleitung aus dem Gehweg. Über der Austrittsstelle parkten 3 PKWs. | |
| Maßnahmen | Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd forderten sofort die Mitarbeiter der Stadtwerke und ein Abschleppunternehmen zur Einsatzstelle. Derweilen wurden die Fahrzeuge mit hydraulischen Hebevorrichtungen an den Rädern aus dem Gefahrenbereich entfernt, da die Gehwegdecke immer mehr nachgab. Die PKWs wurden in der Nähe umgeparkt. Der Keller des vor der Schadenstelle befindlichen Gebäudes wurde kontrolliert. Glücklicherweise gab es dort keinen Wassereintritt. Ein angefordertes Tiefbauunternehmen begann die betroffene Gehwegfläche aufzugraben, um an das defekte Rohr zu gelangen. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 1,5 Stunden dem Bauunternehmen übergeben. | |
| Sonstiges | | |
| Einheit/Funktionsträger | Fahrzeug | Besatzung |
| Zugführer LB Süd | Kommandowagen | 1 |
| Löschbezirk Süd | Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.) | 6 |
| Löschbezirk Süd | Rüstwagen | 3 |
| Löschbezirk Süd | Mannschaftstransportwagen | 3 |
| Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr | | 13 |
| Polizei | | |
| Stadtwerke | | |
| Abschleppunternehmen | | |
| Tiefbauunternehmen | | |
| Einsatzleiter | Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd) | |
| Kontakt | Alexander Jodeleit (Pressewart) | |