

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	01.05.2018 gegen 2:15 Uhr
Einsatzart/-ort	Brand eines Holzlagers im Weingut Schäfer in der Biebelsheimer Str. in Planig
Notruf	Durch Eigentümer
Lage	Vermutlich durch Funkenflug eines zuvor gelöschten Maifeuers geriet das Holzlager mit Paletten und Wingertspfähle sowie 3 GFK-Tanks in Brand. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Allerdings bestand auf Grund des starken Windes die Gefahr, dass die Flammen auf die Betriebsgebäude übergreifen könnten.
Maßnahmen	2 Trupps unter schwerem Atemschutz löschten das Feuer mit 2 C-Rohren. Die Wasserversorgung wurde über einen Hydrant sichergestellt. Die Einsatzstelle wurde mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Mit Einreißhaken wurde das Brandgut auseinandergezogen und gründlich abgelöscht. Nach etwa 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.
Sonstiges	Bereits am Abend zuvor wurden die Löschbezirke Ost und Süd gegen 20:30 Uhr mit fünf Fahrzeugen zur gleichen Einsatzstelle alarmiert. Dort geriet ein genehmigtes Maifeuer auf etwa 40 m ² außer Kontrolle und griff auf Bäume über. Der Einsatz war nach über 1 Stunde beendet.

Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Wehrleiter	Kommandowagen	1
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	6
Löschbezirk Süd	Drehleiter	3
Löschbezirk Ost	Mannschaftstransportwagen	3
Löschbezirk Ost	Hilfeleistungslöschfahrzeug (2.000 ltr.)	7
Löschbezirk Ost	Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.)	3
Löschbezirk Ost	Tragkraftspritzenfahrzeug	3
Stellv. Kreisfeuerwehrenspekteur	Kommandowagen	1
Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		27
Polizei		
Rettungsdienst		
Einsatzleiter	Peter Steinbrecher (Zugführer Löschbezirk Ost)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	