

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	01.06.2018 gegen 15:15 Uhr	
Einsatzart/-ort	Personen im Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstr. eingeschlossen.	
Notruf	Durch die eingeschlossenen Personen mittels Aufzugsnotrufknopf über eine Sicherheitszentrale.	
Lage	2 Jugendliche waren im Aufzug eingeschlossen und wohlauf. Die Fahrstuhlkabine steckte knapp oberhalb des Untergeschosses fest.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd nahm zunächst Kontakt mit den eingeschlossenen Personen auf und stellte fest, dass es ihnen gut geht. Weitere Kräfte gingen zum Dachgeschoss hinauf, um in den Maschinenraum des Aufzugs zu gelangen. Da der dort hinterlegte Schlüssel nicht passte, musste die Tür mit einer Schlossfräse geöffnet werden. Im Maschinenraum konnte dann der Aufzug abgelassen, die beiden Jungs wohlauf befreit und der wartenden und etwas besorgten Mutter übergeben werden. Nachdem ein neuer Schließzylinder eingebaut und an den Hausmeister übergeben wurde, konnten die Wehrleute nach etwa 45 Minuten den Einsatz beenden.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen-Pritsche
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	13
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	