

Datum: 14.11.2019

Uhrzeit: Gegen 9:15 Uhr

Einsatzart: Dachstuhlbrand

Einsatzort: Wohnheim für betreutes Wohnen in der Mainzer Str. gegenüber Firma Eckenroth

Notruf: Durch Passanten

Lage:

Eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach war erkennbar. Der Eigentümer hatte bereits erste Löschmaßnahmen vorgenommen.

Maßnahmen:

Alle Löschbezirke der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach waren im Einsatz. Neun Bewohner wurden sofort aus dem Gebäude evakuiert. Die Drehleiter kam zum Einsatz. Es wurde festgestellt, dass es sich um einen Brand in einem Abluftrohr handelte, das über das Dach geführt wurde. Es wurden an mehreren Stellen Öffnungen vorgenommen, um eine Brandnachschaue und Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine Fachfirma wurde hinzugezogen, um mit einer Kamera das Abluftrohr von Innen zu kontrollieren. Der Einsatz für die insgesamt 31 Kräfte mit elf Fahrzeugen war nach etwa 2 Stunden beendet.

Sonstiges: Weiterer Einsatz am 14.11.2019:

Gegen 10:15 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage des Leonardo Hotels in der Otto-Meffert-Str. aus. Im Heizungsraum im 4. Obergeschoss wurde eine Rauchentwicklung entdeckt. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit Kleinlöschgerät zur Erkundung vor und fand eine defekte Wärmepumpe, aus der Öl heraustropfte und auf der heißen Fläche der Heizung verbrannte und die Rauchentwicklung auslöste. Die Räumlichkeiten wurden umfassend belüftet. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde beendet.

Einsatzleiter: Peter Steinbrecher (Zugführer Löschbezirk Ost)

Kontakt: Alexander Jodeleit (Pressewart)