

Datum: 10.02.2020

Uhrzeit: Gegen 14:45 Uhr

Einsatzart: Brand im Heizungsraum

Einsatzort: Pro Seniore Residenz Salinental im Burgweg

Notruf: Durch automatische Brandmeldeanlage

Lage:

Durch eine nicht richtig verschlossene Revisionsklappe an einer Heizungsanlage, brannte Isoliermaterial. Die Rauchentwicklung löste einen Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage aus. Das Feuer war bei Ankunft der Wehrleute bereits gelöscht.

Maßnahmen:

Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Brandnachschaу durchgeführt. Löschmaßnahmen waren keine mehr erforderlich. Die Außentür des Heizungsraums wurde zur Belüftung geöffnet. Die Heizung wurde ausgeschaltet. Der Haustechniker verständigte eine Fachfirma, um die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu bekommen. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Einsatzleiter: Jeffrey Mitchell (Gruppenführer Löschbezirk Süd)

Kontakt: Alexander Jodeleit (Pressewart)