

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	11.04.2020 gegen 6:45 Uhr
<b>Einsatzart/-ort</b>	Brandgeruch Firma Bauhaus in Planig
<b>Notruf</b>	Durch Marktmitarbeiter
<b>Lage</b>	Bereits um 3:00 Uhr nachts hatte der Wachdienst Brandgeruch wahrgenommen aber kein Feuer finden können. Der Marktleiter alarmierte dann bei Öffnung des Marktes die Feuerwehr.
<b>Maßnahmen</b>	Der alarmierte Löschbezirk Ost nahm eine Erkundung im Markt vor und fand schnell die Ursache. Es brannte der Batterieschrank der unabhängigen Spannungsversorgung und darauf gelagertes Papier. Das Feuer war bereits erloschen, hatte aber zu einer Beschädigung des Gebäudes durch Rußschwärzung und Brandschäden an der Elektroinstallation geführt. Um den Marktbetrieb des Bauhauses zu gewährleisten, wurde der Batterieblock durch eine Elektrofachkraft des Löschbezirks Ost abgeklemmt und ins Freie gebracht. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde beendet.
<b>Sonstiges</b>	<b><u>Weiterer Einsatz am 11.04.2020:</u></b> Gegen 7:45 Uhr wurden die Löschbezirke Süd und Nord in die Karl-Aschoff-Klinik in die Kaiser-Wilhelm-Str. alarmiert. Dort hatte ein Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage einen Fehlalarm ausgelöst. Der gleiche Melder hatte einen Tag zuvor gegen 18:15 Uhr bereits beide Löschbezirke beschäftigt. Die Wehrleute konnten die Einsätze bereits nach wenigen Minuten beenden.
<b>Einsatzleiter</b>	Achim Vestner (Gruppenführer Löschbezirk Ost)
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)