

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	29.11.2020 gegen 10:00 Uhr
<b>Einsatzart/-ort</b>	Wasserschaden im Hugo-Reich-Haus im Bösgrunder Weg
<b>Notruf</b>	Durch automatische Brandmeldeanlage
<b>Lage</b>	In einem Badezimmer im 2. Obergeschoss des Hugo-Reich-Hauses, trat aufgrund eines defekten Heizkörpers heißes Wasser aus. Der dadurch entstandene Wasserdampf löste zwei Rauchmelder in den beiden angrenzenden Zimmern aus. Personen befanden sich nicht mehr in dem betroffenen Bereich.
<b>Maßnahmen</b>	Da glücklicherweise der Heizkörper im Badezimmer betroffen war, das Wasser auf den Boden spritzte und es dort einen Bodenablauf gab, kam es nicht zu einem Wasserschaden in weiteren Räumen. Der Haustechniker stellte die Wasserzufuhr ab. Das Rücklaufventil an dem betroffenen Heizkörper wurde von den Einsatzkräften geschlossen. Nachdem die beiden mit Wasserdampf beaufschlagten Melder abgeschaltet wurden, konnte die Brandmeldeanlage wieder zurückgesetzt werden. Der Haustechniker kümmerte sich im Nachgang um die Behebung des Schadens. Im Einsatz waren die beiden Löschbezirke Süd und Nord. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 30 Minuten an den Betreiber übergeben werden.
<b>Einsatzleiter</b>	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)