

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	23.07.2021 gegen 20:45
<b>Einsatzart/-ort</b>	Brand im Kompostwerk
<b>Notruf</b>	Automatische Brandmeldeanlage
<b>Lage</b>	Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und die Sprinkleranlage in einer Halle ausgelöst. Das Löschwasser lief unter dem Tor der Halle heraus.
<b>Maßnahmen</b>	Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Süd, Nord und Ost öffneten über die Notentriegelung das Tor und sahen, dass die aktivierte Sprinkleranlage einen etwa 20 m <sup>3</sup> großen qualmenden Haufen gehäckseltes Material berieselte. Drei Trupps unter Atemschutz zogen den schwelenden Haufen auseinander und löschten diesen mit zwei C-Rohren ab. Der stellvertretende Betriebsleiter unterstützte die Kräfte mit einem Radlader beim Verteilen des Brandgutes in der Halle, um die Glutnester komplett ablöschen zu können. Der Einsatz war nach etwa 3 Stunden beendet.
<b>Einsatzleiter</b>	Fabian Trarbach (Gruppenführer Löschbezirk Süd)
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)